



Nice – Polska Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 2a,
05-800 Pruszków

NIP: 9521240786

tel.: +48 22 759 40 00
nice.pl@niceforyou.com
www.nice.pl

REGON: 012250472
NR BDO: 000308619

Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy W Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000023328
Kapitał zakładowy spółki:
12.821.000 PLN

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr DWU001/015/FG/15

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Unique identification code of the product type:

FGSD-002

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Intended use or uses:

Bezpieczeństwo pożarowe

Fire Safety

3. Producent:

Manufacturer:

Nice - Polska Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 2a, 05-800 Pruszków

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System or systems of evaluation and verification of constancy of performance:

System 1

5. Norma zharmonizowana:

Harmonized standard:

EN 14604:2005 + EN 14604:2005/AC:2008

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Notified body:

CENTRUM NAUKOWO – BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Nr 1438

CNBOP-PIB No. 1438

Numer krajowego certyfikatu:

National certificate number:

1438-CPR-1118



Nice – Polska Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 2a,
05-800 Pruszków

NIP: 9521240786

tel.: +48 22 759 40 00

nice.pl@niceforyou.com
www.nice.pl

REGON: 012250472

NR BDO: 000308619

Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy W Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000023328
Kapitał zakładowy spółki:
12.821.000 PLN

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Declared performance

Lp. No.	Zasadnicze charakterystyki wyrobu <i>Essential characteristics of the product</i>	Norma zharmonizowana / <i>Harmonised standard</i>	Właściwości użytkowe <i>Performance</i>
Nominalne warunki uruchomienia / Czulość, opóźnienie reakcji i skuteczność w warunkach pożarowych <i>Nominal activation conditions / sensitivity / response delay (response time) and performance under fire conditions</i>			
1	Sygnały autonomicznej czujki dymu / <i>Smoke alarm signals</i>	4.12	Spełnia / PASS
2	Autonomiczne czujki dymu przystosowane do łączenia ze sobą / <i>Inter-connectable smoke alarms</i>	4.18	Spełnia / PASS
3	Powtarzalność / <i>Repeatability</i>	5.2	Spełnia / PASS
4	Zależność kierunkowa / <i>Directional dependence</i>	5.3	Spełnia / PASS
5	Czulość początkowa / <i>Initial sensitivity</i>	5.4	Spełnia / PASS
6	Ruch powietrza / <i>Air movement</i>	5.5	Spełnia / PASS
7	Olśnienie / <i>Dazzling</i>	5.6	Spełnia / PASS
8	Czulość pożarowa / <i>Fire sensitivity</i>	5.15	Spełnia / PASS
9	Wyjściowy sygnał dźwiękowy / <i>Sound output</i>	5.17	Spełnia / PASS
10	Trwałość sygnalizatora / <i>Sounder durability</i>	5.18	Spełnia / PASS
11	Autonomiczne czujki dymu przystosowane do łączenia ze sobą / <i>Inter-connectable smoke alarms</i>	5.19	ND / NA
12	Wyposażenie do wyciszania alarmu (opcjonalne) / <i>Alarm silence facility</i>	5.20	ND / NA
Niezawodność eksploatacyjna / <i>Operational reliability</i>			
13	Zgodność / <i>Compliance</i>	4.1	Spełnia / PASS
14	Indywidualny wskaźnik zadziałania (opcjonalny) / <i>Individual alarm indicator</i>	4.2	Spełnia / PASS
15	Wskaźnik zasilania sieciowego / <i>Mains-on indicator</i>	4.3	ND / NA
16	Podłączanie zewnętrznych urządzeń pomocniczych / <i>Connection of external ancillary devices</i>	4.4	ND / NA
17	Elementy do kalibracji / <i>Means of calibration</i>	4.5	ND / NA
18	Stosowanie elementów wymienianych przez użytkownika / <i>User replaceable components</i>	4.6	ND / NA
19	Normalne źródło zasilania / <i>Normal power source</i>	4.7	Spełnia / PASS
20	Rezerwowe źródło zasilania / <i>Standby power source</i>	4.8	ND / NA
21	Wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego / <i>Electrical safety requirements</i>	4.9	Spełnia / PASS
22	Wyposażenie do bieżącego testowania / <i>Routine test facility</i>	4.10	Spełnia / PASS
23	Zaciski do przewodów zewnętrznych / <i>Terminals for external conductors</i>	4.11	ND / NA
24	Wskazywanie wyjęcia baterii / <i>Battery removal indication</i>	4.13	Spełnia / PASS
25	Podłączanie baterii / <i>Battery connections</i>	4.14	Spełnia / PASS
26	Pojemność baterii / <i>Battery capacity</i>	4.15	Spełnia / PASS
27	Ochrona przed wnikaniem ciał obcych / <i>Protection against the ingress of foreign bodies</i>	4.16	Spełnia / PASS
28	Wymagania dodatkowe dotyczące czujek sterowanych programowo <i>Additional requirements for software controlled smoke alarms</i>	4.17	Spełnia / PASS
29	Znakowanie i dane techniczne / <i>Marking and data</i>	4.19	Spełnia / PASS
30	Uderzenie / <i>Impact</i>	5.11	Spełnia / PASS
31	Ostrzeżenie o uszkodzeniu baterii / <i>Battery fault warning</i>	5.16	Spełnia / PASS
32	Odwrócenie polaryzacji / <i>Battery reversal</i>	5.22	Spełnia / PASS
33	Rezerwowe źródło zasilania / <i>Back-up power source</i>	5.23	ND / NA



Nice – Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a,
05-800 Pruszków

NIP: 9521240786

tel.: +48 22 759 40 00
nice.pl@niceforyou.com
www.nice.pl

REGON: 012250472
NR BDO: 000308619

Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy W Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000023328
Kapitał zakładowy spółki:
12.821.000 PLN

34	Bezpieczeństwo elektryczne – ocena i badania mające na celu określenie odpowiedniego zabezpieczenia osób przed niebezpiecznymi prądami przepływającymi przez ludzkie ciało (wstrząs elektryczny), nadmierną temperaturą oraz wybuchem i rozprzestrzenianiem się ognia <i>Electrical safety – assessment and testing to determine the adequacy of personal protection against hazardous currents passing through the human body (electric shock), excessive temperature and the start and spread of fire</i>	5.24	Spełnia / PASS
Tolerancja napięcia zasilania / Tolerance to supply voltage			
35	Zmiany napięcia zasilania / <i>Variation in supply voltage</i>	5.21	Spełnia / PASS
Trwałość niezawodności działania i opóźnienie reakcji: odporność na działanie ciepła <i>Durability of operational reliability, temperature resistance</i>			
36	Suche gorąco (odporność) / <i>Dry heat (operational)</i>	5.7	Spełnia / PASS
37	Zimno (odporność) / <i>Cold (operational)</i>	5.8	Spełnia / PASS
Trwałość niezawodności działania: odporność na wibracje / <i>Durability of operational reliability, vibration resistance</i>			
38	Wibracje (odporność) / <i>Vibration (operational)</i>	5.12	Spełnia / PASS
39	Wibracje (wytrzymałość) / <i>Vibration (endurance)</i>	5.13	Spełnia / PASS
Trwałość niezawodności działania: odporność na wilgoć / <i>Durability of operational reliability, humidity resistance</i>			
40	Wilgotne gorąco (odporność) / <i>Damp heat (operational)</i>	5.9	Spełnia / PASS
Trwałość niezawodności działania: odporność na korozję / <i>Durability of operational reliability, corrosion resistance</i>			
41	Korozja spowodowana działaniem dwutlenku siarki (wytrzymałość) <i>Sulphur dioxide (SO₂) corrosion (endurance)</i>	5.10	Spełnia / PASS
Trwałość niezawodności działania: stabilność elektryczna / <i>Durability of operational reliability, electrical stability</i>			
42	Kompatybilność elektryczna (odporność) <i>Electromagnetic compatibility (EMC), immunity (operational)</i>	5.14	Spełnia / PASS

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

W imieniu producenta podpisać(-a):
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Robert Wielicki
Chief Executive Officer

Wysogotowo, 23.05.2025
Wysogotowo, Poland, 23rd May 2025